

| Descrizioni | Valori | Periodo di riferimento | Impianto | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|------------------|
| Denominazione | Atessa | Dal 01/11/2024 al 30/11/2024 | | | |
| Codice | 37179 | | | | |
| Lunghezza | 67,875 Km | | | | |
| Tipo | senza verifica rete | | | | |
| Referente | | | | | |
| Telefono | | | | | |
| Email | info@publireti.net | | | | |
| Note | | | | | |
| Numero Punti | 6 | | | | |
| Minimo Punti | 6 | | | | |
| % Dati | 86,18% | | | | |
| % Efficienza | 99,98% | | | | |
| Valore massimo | 27,1 mbar | 22/11/2024 00:45:00 | 37179_P_002 - Atessa | | |
| Valore minimo | 18,7 mbar | 15/11/2024 18:45:00 | 37179_P_001 - Atessa | | |
| Media | | Indirizzo | Città | CAP | Provincia |
| 37179_P_001 - Atessa | 21 mbar | Via Ianico, 129 | Atessa | 66020 | CH |
| 37179_P_002 - Atessa | 25,6 mbar | Via Luigi Cinalli, 38 (scuola matern | Atessa | 66020 | CH |
| 37179_P_003 - Atessa | 24,3 mbar | Via Turati, 5 | Atessa | 66020 | CH |
| 37179_P_004 - Atessa | 20,9 mbar | C.da Capragrassa, 76 | Atessa | 66020 | CH |
| 37179_P_005 - Atessa | 23,6 mbar | Via Pianello, 76/A | Atessa | 66020 | CH |
| 37179_P_006 - Atessa | 4 mbar | Via Giarrocco, 48 | Atessa | 66020 | CH |
| IMP-FR | Anomalia | Causa | Data inizio | Data fine | |
| 37179_P_006 - Atessa | Indisponibilità dei dati | dispositivo non funzionante | | 07/11/2024 | |

| Cod. Istat | Parte impianto | Coordinate |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 069059 | Aerea | 42,0812959;14,4485568 |
| 069059 | | 42,067658;14,441817 |
| 069059 | Aerea | 42,0697205;14,4514306 |
| 069059 | | 42,0981432;14,4348067 |
| 069059 | Aerea | 42,1169283;14,3964175 |
| 069059 | Punto dedicato | 42,1138889;14,412222 |